



**DELIXI**<sup>®</sup>  
ELECTRIC  
德力西电气

新智能APP软件安装使用

**七步法**

德力西电气有限公司  
[www.delixi-electric.com](http://www.delixi-electric.com)


**“新智能 APP 软件”**

**安装使用**

**“七步法”**

# 说明

---



1. 扫描二维码进入下载该 APP, 目前只支持安卓手机。
2. 断路器与智能手机之间使用 OTG 线缆连接。
3. 新智能 APP 只支持 DELIXI 全新 CDM6Ei 电子式塑壳断路器。
4. 新智能 APP 配合通讯背包硬件可选择实现“三遥”及“四遥”功能（四遥：遥信、遥测、遥控和遥调）。

# 账号注册



**DELIXI**  
ELECTRIC  
德力西电气



注册手机号



通过短信获取

获取验证码



设置密码

免费注册

我同意德力西电器 [注册协议](#)

# 账号登录



**DELIXI**  
ELECTRIC  
德力西电气



注册手机号



账号登录密码

立即登录

[免费注册](#)

[忘记密码](#)

**Step 1:** 新用户首次使用请完成注册，完成注册后，就可以使用刚注册的的账号和密码完成登录。



产品ID号

壳架电流

通信类型

## 德家新智能

允许应用“德家新智能”访问该 USB 设备吗？

默认情况下用于该 USB 设备

在“系统设置”>“应用”>“已下载”中清除默认设置

取消

确定

产品简介

**Step 2: 将设备通过 OTG 线缆连接至手机，待系统显示如图所示界面，点击“确定”允许访问该 USB 设备。确认手机与设备已连接。**



产品信息

运行显示

故障记录



产品ID号

壳架电流

通信类型

产

控

软

控

产品简介



已连接

确定

Step 2 : 确认手机与设备已连接。



产品信息



运行显示



故障记录



# CDM 6 Ei 125 M 125

产品ID号	CDM 6 Ei 125 M 125 3...S...AC380V...50HZ
壳架电流	125A
通信类型	三遥产品
产品序列号	WH173250000
控制器ID	WH14CDM6LS
软件版本	4.4
控制器版本	Rev1.4

## 产品简介

**Step 3 :** 手机与设备连接后会自动读取设备信息，在子菜单“产品信息”界面可看到包括产品 ID 号、壳架电流等信息。



产品信息



运行显示



故障记录





CDM 6 Ei 125 M 125



Power



Alarm



Overload



通讯

### 运行电流

IA:

0A

IB:

0A

IC:

0A

IN:

0A

### 保护参数



IR:OFFA



tr:12s



Ild:875A



IRN:OFF



I1:1250A



I2:1250A

**Step 4:** 在“运行显示”子菜单第一页可显示运行电流及保护参数。在该菜单上方有运行状态指示灯。




产品信息



运行显示



故障记录



**Step 5 :** 在“运行显示”子菜单第二页可显示设备开关状态。



产品信息



运行显示



故障记录



报警次数：

存储数量：**20**

序号	类型	相序	脱扣延时(ms)	脱扣电流(A)
1	长延时	A相	11544	11544
2	长延时	A相	11544	11544
3	长延时	A相	11544	11544
4	长延时	A相	11544	11544
5	长延时	A相	11544	11544
6	长延时	A相	11544	11544
7	长延时	A相	11544	11544
8	长延时	A相	11544	11544
9	长延时	A相	11544	11544

**Step 6:** 在“故障记录”子菜单可查看设备报警信息，最多可存储 20 次报警信息。



产品信息



运行显示



故障记录



报警次数：

存储数量：20

序号	类型	相序	脱扣延时(ms)	脱扣电流(A)
1	长延时	A相	11544	11544
2	长延时	A相	11544	11544
3	长延时	A相	11544	11544
4	长延时	A相	11544	11544
5	长延时	A相	11544	11544
6	长延时	A相	11544	11544
7	长延时	A相	11544	11544
8	长延时	A相	11544	11544
9	长延时	A相	11544	11544

**Step 7:** 点击左上方符号（如图所示），可在线提交已经记录的设备故障。用户可选择修改个人资料、账号密码及退出系统。





退出登录

我提交的故障 >

修改个人资料 >

密码修改 >

清除缓存 >

关于我们 >

帮助说明 >

125

S Ei 125 M 125  
AC380V...50HZ

125A

三遥产品

WH173250000

WH14CDM6LS

4.4

Rev1.4

**Step 7 :** 点击左上方符号（如图所示），可在线提交已经记录的设备故障。用户可选择修改个人资料、账号密码及退出系统。



故障记录



扫一扫关注  
德力西电气订阅号

**德力西电气有限公司**  
**DELIXI ELECTRIC LTD**

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**电话:** (86-577)6177 8888

**传真:** (86-577)6177 8000

**客服热线:** 400-826-8008

**邮编:** 325604