



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2013010307617195

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

WHB27

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM1-630C, CDM1-630L, CDM1-630M Ui:800V; Ue:AC400V; In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A类; C型:ics:20kA; lcu:30kA; L型:ics:30kA; lcu:50kA; M型:ics:40kA; lcu:70kA; 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: lth:3A; AC-15; Ue/le:AC400V/1.5A; DC-13; Ue/le:DC220V/0.15A; 型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018年03月28日 有效期至：2023年03月28日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2013年05月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书


附录：

第 1 页 共 2 页

证书编号：2013010307617195

纸号：1929449

型号的解释：



注：1)

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励辅助	分励欠压	二组辅助	欠压辅助	分励报警	辅助报警	欠压报警	分励辅助报警	二辅助报警	欠压辅助报警	
代号	瞬时	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
	热磁式	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 2 页 共 2 页

证书编号：2013010307617195

纸号：1929449

2) D 表示电动操作，Z 表示旋转式手柄操作，手柄直接操作无代号

3) C—经济型，L—标准型，M—较高分断型

区别 1) C、L、M 型主要区别在标牌上，其他结构完全相同

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：



## 中国质量认证中心