

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CC0304-2757103

(任务编号)


产品名称: 辅助触头组

型号: F4,FD6

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

<p>样品名称: 辅助触头组</p> <p>型号: F4,FD6</p> <p>商标: /</p> <p>样品数量: 12台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-12-05</p> <p>完成日期: 2017-12-08</p>		<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业</p> <p>园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业</p> <p>园区</p> <p>业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2008 检验合格</p>		<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>F4,FD6;</p> <p>Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:10A;</p> <p>AC-15:Ue/Le:AC660V/0.55A,400V/0.9A,380V/0.95A,220V/1.6A;</p> <p>DC-13:Ue/Le:DC250V/0.13A,220V/0.15A,110V/0.3A,48V/0.69A,24V/1.375A,12V/2.75A;</p> <p>外壳防护等级:IP20.</p>
<p>主检: 朱文华 签名: <i>[Signature]</i> 日期: 2017-12-29</p> <p>审核: 陆维导 签名: <i>[Signature]</i> 日期: 2017-12-29</p> <p>签发: 许建林 签名: <i>[Signature]</i> 日期: 2017-12-29</p>	<p>(检测机构名称: 盖章)</p> <p>2017年12月29日</p> 	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况: 见附页;</p> <p>2.原CCC认可报告编号: C-040-10B3110-S;</p> <p>3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原CCC证书编号: 2008010305285124;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		