



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304029012

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-16, CJX1-22, CJX1-16N, CJX1-22N, CJX1-16Z, CJX1-22Z;

Ui:660V; Ith:30A; CJX1-16, CJX1-16Z:Ue/Ie:AC-3:AC220V/16A, AC380V/16A, AC660V/12.2A; CJX1-22, CJX1-22Z:Ue/Ie:AC-3:AC220V/22A, AC380V/22A, AC660V/12.2A; CJX1-16N:Ue/Ie:AC-4:AC220V/7.7A, AC380V/7.7A, AC660V/7.7A; CJX1-22N:Ue/Ie:AC-4:AC220V/8.5A, AC380V/8.5A, AC660V/8.5A; Us:50Hz:AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V,

127V, 220V, 380V, 440V, 660V (CJX1-16, CJX1-16N, CJX1-22, CJX1-22N), 50/60Hz:AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V, 660V (CJX1-16, CJX1-16N, CJX1-22, CJX1-22N), DC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V (CJX1-16Z, CJX1-22Z); 3P; 配用的辅助触头

(1N0, 1N01NC, 2N0, 2N02NC): Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017年07月11日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年01月16日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心