



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017010307027739

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

LSB2

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
DZ20Y-225, DZ20J-225, DZ20Y-225T; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018年07月24日 有效期至：2022年12月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017年12月07日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2017010307027739

纸 号: 2013538

DZ20Y-225,DZ20J-225,DZ20Y-225T;
 Uimp:8kV;
 Ui:690V;
 Ue:AC380V;
 In.:100A,125A,160A,180A,200A,225A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Y 型:Ics:19kA;Icu:25kA;
 J 型:Ics:25kA;Icu:42kA;
 脱扣级别:10;
 使用类别:A 类;
 3P,4P;
 不适用于隔离
 配用的辅助触头:
 1NO1NC,2NO2NC;
 Uimp:4kV;
 Ui:400V;
 Ith:2A;
 Ue/Ie:AC-15:400V/1.5A;DC-13:DC220V/0.15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任: 王 博



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2017010307027739

纸 号: 2013538

型号的解释:

$\frac{DZ}{\textcircled{1}}$ $\frac{20}{\textcircled{2}}$ $\frac{\square}{\textcircled{3}}$ - $\frac{225}{\textcircled{4}}$ $\frac{\square}{\textcircled{5}}$ / $\frac{\square}{\textcircled{6}}$ $\frac{\square}{\textcircled{7}}$ $\frac{\square}{\textcircled{8}}$ $\frac{\square}{\textcircled{9}}$

- ①: 塑料外壳式断路器
- ②: 设计序号
- ③: 短路分断能力级别 (Y: 一般型, J: 较高型)
- ④: 壳架等级的最大额定电流
- ⑤: 上盖材料 (T: 透明盖, 无代号为非透明盖)
- ⑥: 极数 (3 表示三极, 4 表示四极)
- ⑦: 脱扣方式及附件代号 (见表 1)
- ⑧: 用途代号 (无代号: 配电用, 2: 电动机保护用)
- ⑨: 操作方式 (手柄操作无代号, 电动机操作 D, 转动手柄 Z)

表1

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励+ 辅助	分励+ 欠压	二组 辅助	欠压+ 辅助	分励+ 报警	辅助+ 报警	欠压+ 报警	分励+ 辅助+ 报警	二组辅助 +报警	欠压+ 辅助+ 报警
代号															
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心