



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2813439

产品名称: 塑料外壳式断路器


型号: DZ20Y-225, DZ20J-225, DZ20Y-225T



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)






申请编号: A2018CCC0307-2813439 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-225, DZ20J-225, DZ20Y-225T 商 标:  数 量: 1台+附件 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018年06月28日 完成日期: 2018年07月02日	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生 产 企 业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20Y-225, DZ20J-225, DZ20Y-225T;
 Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV;
 In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Y 型: Ics: 19kA; Icu: 25kA;
 J 型: Ics: 25kA; Icu: 42kA;
 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 10;
 使用类别: A 类;
 极数: 3P, 4P; 不适用于隔离
 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC;
 Ith: 2A; Ui: 400V; Uimp: 4kV;
 Ue/Ie: AC-15: 400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A;

主检: 沈 涛	签名: 	日期: 2018-07-03
审核: 陆林林	签名: 	日期: 2018-07-03
签发: 王国忠	签名: 	日期: 2018-07-03



备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容见下表:

序号	项目	变更前	变更后
1	型号解释变更	P-电动机操作	D-电动机操作

原 3C 认证情况:

原 3C 证书编号	2017010307027739		
原型式试验检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告编号	02401-1711900246-S

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。