



201506B029Z



(2015)国认监验字(04)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2017CCC0307-2592829

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-400(T)

检测机构: 大连市产品质量检测研究院






安全型式试验报告

申请编号: A2017CCC0307-2592829 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: DZ20Y-400(T) 商标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 23 台 样品生产序号: / 收样日期: 2017.5.19 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验依据标准:
 GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 DZ20Y-400(T)
 Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC380 ; In: 400A、350A、315A、250A、200A
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Ics=23kA, Icu =30kA
 使用类别: A; 频率: 50Hz; 极数: 3P
 配用的辅助触头: 2 种 (2a2b), Ith: 3A;
 AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
 符合附录 N 的电子附件:
 电动操作机构: DC24V、DC110V、DC220V 或 AC230V、AC380V
 分励脱扣器: DC24V、DC110V、DC220V 或 AC230V、AC380V
 欠压脱扣器: AC230V、AC380V

主检: 周末	签名: 	日期: 2017.11.5
审核: 高云	签名: 	日期: 2017.11.7
签发: 崔绍景	签名: 	日期: 2017.11.7



备注: 正常/非正常条件下的接通和分断能力试验(DC-13)示波图中: Uc 为直流电源电压, Ub 为试品端口电压, Ua 为与试品串联电阻两端电压。