

CB2-731
18.9.14



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

DZ47-125

Uimp:4kV;Ui: 500V;

Ue:AC230V

申请编号: A2018CCC0307-2982121 (2P);

In:63A,80A,100A,125A;

过电流脱扣型式:

(任务编号)

Ics:7.5kA;Icu:10kA;

使用类别: A

产品名称: 塑料外壳式断路器

脱扣: 1P,2P,3P,4P;直流接线方式;见本报告特殊结构说明;

适用于隔离

型 号: DZ47-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 2P 产品电压 Ue 变更	AC	AC230V/400V

原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B0366-S;

原 CCC 认可报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

原 CCC 证书编号: 2014010307720518;


原 CCC 认可试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ47-125 商标: / 样品数量: 4台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-14 完成日期: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--	--


试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47-125
 U_{imp}:4kV;U_i: 500V;
 U_e:AC230V(1P,2P),AC400V(2P,3P,4P),DC80V(1P),DC125V(2P);
 I_n:63A,80A,100A,125A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 I_{cs}:7.5kA;I_{cu}:10kA;
 使用类别: A类;脱扣级别:20;
 极数:1P,2P,3P,4P;直流接线方式:见本报告特殊结构说明;
 适用于隔离。

主检: 朱文华 签名:  日期: 2018-09-10

审核: 姜鑫 签名:  日期: 2018-09-14

签发: 张洁 签名:  日期: 2018-09-14



(检测机构名称、盖章)
2018年09月14日

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 2P 产品电压 U _e 变更	AC400V	AC230V/400V

- 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B0366-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2014010307720518;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。