



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307022079

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM10-600; Ui:690V;Ue:AC400V;In:200A、250A、300A、350A、400A、500A、600A;  
过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A;Ics:12.5kA;Icu:25kA;3P 配用的辅助触  
头:Ith:2A;AC-15;Ue/Ie:380V/0.4A;DC-13;220V/0.15A;型号解释请见附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年12月21日

有效期至: 2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年11月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1302523



# 中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307022079

纸号: 1302523

型号的解释:



操作方式: 手柄直接操作 (无代号)、电动操作 (D)  
 用途代号: 配电保护 (无代号)、电动机保护用 (用 2 表示)  
 脱扣器方式及附件代号 (见表 2)  
 极数  
 壳架等级额定电流 (A)  
 设计序号  
 塑料外壳式断路器  
 德力西电气有限公司

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件代号		不带附件	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠电压脱扣器	一组辅助触头	欠电压脱扣器辅助触头
脱扣器方式	复式代号	300	310	320	330	340	350	360	370

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

