



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307760776

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-100F、CDM3-100L、CDM3-100N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 11 月 19 日 有效期至: 2020 年 03 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 03 月 18 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2015010307760776

纸 号: 2092177

CDM3-100F、CDM3-100L、CDM3-100N;

Ue: AC400V/415V (F 型、L 型、N 型)、690V (F 型、L 型);

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;

Ui: AC800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式(仅 F 型、N 型有过载报警不脱扣功能);

F 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V);

L 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V);

N 型: Ics: 50kA; Icu: 70kA;

使用类别: A 类;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P(适用于隔离用)、

4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用;

B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

型号的解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心