161108340162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2018CCC0307-2963070
（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDM3-125T、CDM3-125Q

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

浙江省机电产品质量检测所
检验检测专用章
（1）

产品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：CDM3-125T、CDM3-125Q 商　　标：/ 样品数量：5 样品来源：企业送样 收样日期：2018-08-20 完成日期：2018-09-02	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDM3-125T、CDM3-125Q　Ue：AC400V/415V、AC690V；In：40A、50A、63A、80A、100A、125A；Ui：800V；Uimp：8kV；过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式；T 型：Ics：26kA；Icu：35kA(AC400V/415V)；Ics：4kA；Icu：8kA(AC690V)；Q 型：Ics：30kA；Icu：42kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；使用类别：A 类；脱扣级别：10A；极数：3P（适用于隔离用）、4P（A：三个保护极，带不可开闭中性线，不适用于隔离用、B：三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；50/60Hz；配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

主检：沈　嘉　签名：沈嘉	日期：2018-09-10	浙江省机电产品质量检测所 2018 年 09 月 11 日
审核：盛刚伟　签名：盛刚伟	日期：2018-09-10	
签发：杜　量　签名：杜量	日期：2018-09-11	

备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图