161108340162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2018CCC0307-2945345
（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H、CDM3-160L

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

浙江省机电产品质量检测所
检验检测专用章
（1）

产品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160L、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H 数　　量：15 收样日期：2018-07-18 完成日期：2018-08-24 样品来源：企业送样	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160L、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H　Ue：AC400V/415V（C 型、S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型）、690V（S 型、F 型、L 型）；In：100A、125A、140A、160A；Ui：800V；Uimp：8kV；过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式(仅 F、N 型有过载报警不脱扣功能)；C 型：Ics：18kA；Icu：25kA；S 型：Ics：21kA；Icu：35kA(AC400V/415V)；Ics：4kA；Icu：8kA(AC690V)；F 型：Ics：30kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；L 型：Ics：50kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；N 型：Ics：42kA；Icu：70kA(AC400V/415V)；M 型：Ics：50kA；Icu：70kA；H 型：Ics：64kA；Icu：85kA；使用类别：A 类；脱扣级别：10；极数：3P（适用于隔离用）、4P（A:三个保护极带不可开闭中性线，不适用于隔离用、B:三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；适用频率：50/60Hz；配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

主检：龙　玺　签名：龙玺	日期：2018-08-24	浙江省机电产品质量检测所 2018 年 08 月 25 日
审核：傅　炳　签名：傅炳	日期：2018-08-25	
签发：杜　量　签名：杜量	日期：2018-08-25	

备注：操作性能寿命-S 图；接通分断-T 图；预期波-Y 图；

CDM3-160F　160A　4P：Ⅰ-1～Ⅰ-3、Ⅱ-1、Ⅲ-1；

CDM3-160S　160A　4P：Ⅰ-4～Ⅰ-5、Ⅱ-2、Ⅲ-2；