中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010307689001

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160L、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H；详细参数和型号解释请见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 02 月 02 日　　有效期至：2024 年 01 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 05 月 04 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

Q 2221463

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　

证书编号：2014010307689001　　纸　号：2221463

CDM3-160C、CDM3-160S、CDM3-160F、CDM3-160L、CDM3-160N、CDM3-160M、CDM3-160H;
Ue：AC400V/415V（C 型、S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型）、
AC690V（S 型、F 型、L 型）;
In：100A、125A、140A、160A;
Ui：800V；Uimp：8kV;
过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式(仅 F、N 型有过载报警不脱扣功能)；
C 型：Ics：18kA；Icu：25kA;
S 型：Ics：21kA；Icu：35kA(AC400V/415V)；Ics：4kA；Icu：8kA(AC690V)；
F 型：Ics：30kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；
L 型：Ics：50kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；
N 型：Ics：42kA；Icu：70kA(AC400V/415V)；
M 型：Ics：50kA；Icu：70kA;
H 型：Ics：64kA；Icu：85kA;
使用类别：A 类;
脱扣级别：10;
极数：3P（适用于隔离用）、
4P（A:三个保护极带不可开闭中性线，不适用于隔离用、
B:三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）;
适用频率：50/60Hz;
配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A;
AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A;
DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A.

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：陆梅

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　

证书编号：2014010307689001　　纸　号：2221463

型号的解释：

CD M 3 —160 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

（1）企业专用代号（德力西）
（2）塑料外壳式断路器
（3）设计序号
（4）壳架等级额定电流
（5）分断能力级别：C、S、F、L、N、M、H
（6）极数：3—3P, 4—4P
（7）脱扣方式：2—单磁脱扣、过载报警不脱扣；3—热磁脱扣；
（8）产品附件：00—无附件；08—报警(SD)；10—分励(MX)；18—分励+报警(MX+SD)；
20—辅助(OF)；28—辅助+报警(OF+SD)；30—欠压(MN)；38—欠压+报警(MN+SD)；
40—分励+辅助(MX+OF)；48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD)；50—分励+欠压(MX+MN)；
60—辅助+辅助(OF+OF)；68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD)；70—欠压+辅助(MN+OF)；
78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
（9）保护类型：无代号—配电保护；2—电动机保护
（10）A-三个保护极带不可开闭中性线；B-三个保护极，N 极可开闭
（11）扩展功能：无代号—无此功能；I—过载报警不脱扣
（12）操作方式：无代号—手柄操作；P—电操机构；Z—转动手柄
（13）安装方式：无代号—固定板前；R—固定板后；F—插入板前；P—插入板后
（14）供货方式：无代号—非电商；TM—电商专供

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：陈杨

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心