161108340162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2018CCC0307-2945361
（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDM3-400S、CDM3-400F、CDM3-400L、CDM3-400N、CDM3-400M、CDM3-400H、CDM3-400R

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

浙江省机电产品质量检测所
检验检测专用章
（1）

产品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：CDM3-400S、CDM3-400F、CDM3-400L、CDM3-400N、CDM3-400M、CDM3-400H、CDM3-400R 商　　标：/ 样品数量：3 样品来源：企业送样 收样日期：2018-08-14 完成日期：2018-08-31	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者地址(制造商)：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDM3-400S、CDM3-400F、CDM3-400L、CDM3-400N、CDM3-400M、CDM3-400H、CDM3-400R　Ue：AC400V/415V（S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型、R 型）、690V（F 型、L 型、N 型）；In：200A、225A、250A、315A、350A、400A；Ui：800V；Uimp：8kV；过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式；S 型：Ics：21kA；Icu：35kA；F 型：Ics：30kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：5kA；Icu：8kA(AC690V)；L 型：Ics：50kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：8kA；Icu：8kA(AC690V)；N 型：Ics：42kA；Icu：70kA(AC400V/415V)；Ics：10kA；Icu：10kA(AC690V)；M 型：Ics：50kA；Icu：70kA；H 型：Ics：51kA；Icu：85kA；R 型：Ics：75kA；Icu：100kA；使用类别：A 类；脱扣级别：10；极数：3P（适用于隔离用）、4P（A：三个保护极，带不可开闭中性线，不适用于隔离用、B：三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；适用频率：50/60Hz；配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A

主检：沈　嘉 签名：沈嘉	日期：2018-09-10	浙江省机电产品质量检测所 2018 年 09 月 11 日
审核：盛刚伟 签名：盛刚伟	日期：2018-09-10	
签发：杜　量 签名：杜量	日期：2018-09-11	

备注：
见附件表 1