中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010307689155

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-630S、CDM3-630F、CDM3-630L、CDM3-630N、CDM3-630M、CDM3-630H、CDM3-630R；　详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 01 月 22 日　　有效期至：2024 年 01 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 05 月 04 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

Q 2183960

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　

证书编号：2014010307689155　　纸　号：2183960

CDM3-630S、CDM3-630F、CDM3-630L、CDM3-630N、CDM3-630M、CDM3-630H、CDM3-630R；

Ue：AC400V/415V（S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型、R 型）、
AC690V（F 型、L 型、N 型）；

In：400A、500A、630A；

Ui：800V；Uimp：8kV；

过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式；

S 型：Ics：21kA；Icu：35kA；

F 型：Ics：30kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：10kA；Icu：10kA(AC690V)；

L 型：Ics：50kA；Icu：50kA(AC400V/415V)；Ics：10kA；Icu：10kA(AC690V)；

N 型：Ics：42kA；Icu：70kA(AC400V/415V)；Ics：10kA；Icu：10kA(AC690V)；

M 型：Ics：50kA；Icu：70kA；

H 型：Ics：51kA；Icu：85kA；

R 型：Ics：75kA；Icu：100kA；

使用类别：A 类；脱扣级别：10；

极数：3P（适用于隔离用）、4P（A：三个保护极，带不可开闭中性线，不适用于隔离用、
B：三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；

适用频率：50/60Hz；

配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；

AC-15：Ue/Ie：AC400V/1.5A；

DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.15A.

型号的解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　

证书编号：2014010307689155　　纸　号：2183960

型号的解释:

CD	M	3	−630	□	/	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

（1）企业专用代号（德力西）
（2）塑料外壳式断路器
（3）设计序号
（4）壳架等级额定电流
（5）分断能力级别：S、F、L、N、M、H、R
（6）极数：3—3P, 4—4P
（7）脱扣方式：2—单磁脱扣；3—热磁脱扣
（8）产品附件：00—无附件；08—报警(SD)；10—分励(MX)；18—分励+报警(MX+SD)；20—辅助(OF)；28—辅助+报警(OF+SD)；30—欠压(MN)；38—欠压+报警(MN+SD)；40—分励+辅助(MX+OF)；48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD)；50—分励+欠压(MX+MN)；60—辅助+辅助(OF+OF)；68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD)；70—欠压+辅助(MN+OF)；78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
（9）保护类型：无代号—配电保护；2—电动机保护
（10）A-三个保护极带不可开闭中性线；B-三个保护极，N 极可开闭
（11）操作方式：无代号—手柄操作；Z—转动手操；P—电操机构
（12）安装方式：无代号—固定板前；R—固定板后；F—插入板前；P—插入板后
（13）供货方式：无代号—非电商；TM：电商专供

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心