中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503

161121340515

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☑变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2018CCC0307-3033205

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDM6SEV-125L

检测机构：中检质技检验检测科学研究院有限公司

中检质技检验检测科学研究院有限公司
检验检测专用章

安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0307-3033205	委托人：德力西电气有限公司
样品名称：塑料外壳式断路器	委托人地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
型　　号：CDM6SEV-125L	制造商（生产者）：德力西电气有限公司
样品数量：3 台	制造商（生产者）地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
样品生产序号：/	生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司
收样日期：2018.11.06	生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园
样品来源：送样	
抽样通知书编号：/	

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDM6SEV-125L；Ui：800V；Uimp：8kV；Ue：AC400/415V；In：40A、50A、63A、80A、100A、125A；过电流脱扣器类型：热磁式；脱扣级别：10；使用类别：A 类；Ics：25kA；Icu：35kA；极数：3P(适用于隔离)、4P(A：三个保护极，不适用于隔离；B：三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离)；配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.15A；符合附录 N 的电子附件：欠电压脱扣器 Us：AC230V、AC400V

主检：左海亮　签名：左海亮	日期：2018.12.03	中检质技检验检测科学研究院有限公司（检测机构名称、盖章） 2018 年 12 月 03 日 中检质技检验检测科学研究院有限公司 检验检测专用章
审核：魏益松　签名：魏益松	日期：2018.12.03	
签发：徐　亮　签名：徐亮	日期：2018.12.03	

备注	样品编号： #1：CDM6SEV-125L/4350B　125A #2：CDM6SEV-125L/4320B　125A #3：CDM6SEV-125L/3300Z　125A