



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010307705615

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47sLE; Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B,C,D 型特性;IΔn:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA/AC 型;Ics=Icn:6kA;IΔm:630A;1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),4P; DZ47sLEG;
Ue:AC230V(1P+N,2P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;B,C,D 型特性;IΔn:30mA/AC 型;IΔm:630A;Ics=Icn:6kA;1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离用),2P

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019 年 02 月 13 日 有效期至：2024 年 02 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 07 月 10 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆梅



中国质量认证中心