



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3104436  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM9i-800F、CDM9i-800S、CDM9i-800N、  
CDM9i-800R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CDM9i-800F、 CDM9i-800S、CDM9i-800N、 CDM9i-800R</p> <p>数 量: 4</p> <p>收样日期: 2019-05-28</p> <p>完成日期: 2019-06-06</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 芜湖施耐德配电电器制造有限公司</p> <p>委托人地址: 安徽省芜湖县新芜经济开发区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇 德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖芜湖机械 工业园</p>
---	---

试验结论: 原获证(2015010307831615)产品依据 GB/T14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2015010307831615)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM9i-800F、CDM9i-800S、CDM9i-800N、CDM9i-800R Ue: AC400V/415V (F型、S型、N型、R型)、690V (N型); Ui: 800V; In: 400A、500A、630A、700A、800A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; F型: Ics: 30kA; Icu: 50kA; S型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; N型: Ics: 40kA; Icu: 70kA(AC400V/415V); Ics: 20kA; Icu: 30kA(AC690V); R型: Ics: 70kA; Icu: 100kA; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P (A型: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用,B型: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ue: 400V; Ie: 1.5A; DC-13 Ue: 220V; Ie: 0.15A; Ui: 400V; Ith: 3A;

<p>主检: 傅 炳 签名:  日期: 2019-06-11</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2019年06月12日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-06-11</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-06-12</p>	

见附表 1