



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：





申请编号：A2019CCC0307-3089933
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：CDM9i-250F、CDM9i-250N、CDM9i-250S、
CDM9i-250R、CDM9i-250H

检测机构：浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: CDM9i-250F、CDM9i-250N、 CDM9i-250S、CDM9i-250R、 CDM9i-250H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2019-04-28</p> <p>完成日期: 2019-04-30</p>	<p>委托人: 芜湖施耐德配电电器制造有限公司</p> <p>委托人地址: 安徽省芜湖县新芜经济开发区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 原获证(2014010307688991)产品依据 GB/T14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2014010307688991)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDM9i-250F、CDM9i-250N、CDM9i-250S、CDM9i-250R、CDM9i-250H Ue: AC400V/415V (F、N、S、R、H)、690V (F型、N型、S型); In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; F型: Ics: 21kA; Icu: 35kA(AC400V/415V); Ics: 4kA; Icu: 8kA(AC690V); N型: Ics: 30kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V); S型: Ics: 50kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V); R型: Ics: 42kA; Icu: 70kA(AC400V/415V); H型: Ics: 64kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); 使用类别: A类; 脱扣级别: 10; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A</p>	
<p>主检: 傅 炳 签名:  日期: 2019-04-30</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2019年04月30日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-30</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-04-30</p>	
<p>备注</p>	<p>变更信息详见附件表 1</p>