



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2019CCC0307-3089930
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM9i-100N、
CDM9i-100S、
CDM9i-100R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CDM9i-100N、 CDM9i-100S、CDM9i-100R</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2019-04-28</p> <p>完成日期: 2019-04-30</p>	<p>委托人: 芜湖施耐德配电电器制造有限公司</p> <p>委托人地址: 安徽省芜湖县新芜经济开发区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 原获证(2014010307688995)产品依据 GB/T14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2014010307688995)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDM9i-100N、CDM9i-100S、CDM9i-100R Ue: AC400V/415V (R型)、690V (N型、S型); In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ui: AC800V; Uimp:8Kv;过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; N型: Ics: 30kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V); S型: Ics: 50kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V); R型: Ics: 50kA; Icu: 70kA(AC400V/415V); 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P、4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;</p>	
<p>主检: 傅炳 签名:  日期: 2019-04-30</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2019年04月30日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-30</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2019-04-30</p>	
<p>备注: 变更信息详见附件表 1</p>	