中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010309689650

LSR

委托人名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

CDR9i-32,CDR9i-32/F; Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:6.3~9A,9~12A,12~18A,18~25A,23~32A;脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:6A;AC-15:Ue/Ie:220V(230V)/1.64A(1.57A),380V(400V)/0.95A(0.9A),660V(690V)/0.55A(0.52A);DC-13:Ue/Ie:220V(230V)/0.23A(0.22A)

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 11 月 22 日　　有效期至：2024 年 11 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 05 月 04 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

Q 2469140