中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010307857650

LSBI

委托人名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

CDW9-2000N,CDW9-2000H：Uimp:12kV;Ui: 1000V;Ue: AC400/415V,AC660/690V;In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A;过电流脱扣类型:电子式;Ics: AC400/415V: 50kA(CDW9-2000N),65kA(CDW9-2000H);AC660/690V:40kA(CDW9-2000N, CDW9-2000H);Icu: AC400/415V:80kA(CDW9-2000N, CDW9-2000H);AC660/690V:50kA(CDW9-2000N, CDW9-2000H);Icw: AC400/415V:50kA/1s(CDW9-2000N),65kA/1s(CDW9-2000H) ;AC660/690V:40kA/1s(CDW9-2000N, CDW9-2000H);使用类别:B 类;极数:3P,4P 适用于隔离;额定频率: 50/60Hz;配用的辅助触头 4NO+4NC:Ith: 6A;AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;符合附录 N 的电子附件:：欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V、AC380/400V;分励脱扣器 MX: Us: DC110V、DC220V、AC220/230V、AC380/400V;

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 11 月 22 日　　有效期至：2024 年 11 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 04 月 17 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　　电话：+86 10 83886666

Q 2469145