



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3311923  
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ15LE-40,DZ15LE-40T  
DZ15LEw-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 漏电断路器 型号: DZ15LE-40,DZ15LE-40T DZ15LEw-40 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-24 完成日期: 2019-11-06	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ15LE-40,DZ15LE-40T,DZ15LEw-40

Ui:400V;Uimp:6kV;

Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;

过电流脱扣器类型:液压电磁式;





Ics=Icu:3kA;脱扣级别:20;

I $\Delta$ n:15mA,30mA,50mA,75mA,100mA/AC 型;

漏电脱扣器的类型:电子式;I $\Delta$ m:1kA;使用类别:A 类;

极数:2P(1 个保护极,N 极可开闭),3P(3 个保护极),3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭);

不适用于隔离用。

主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-11-13	 (检测机构名称: 盖章) 2019 年 11 月 13 日
审核: 丁娟 签名:  日期: 2019-11-13	
签发: 张爱琴 签名:  日期: 2019-11-13	

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.增加黄色手柄产品及相应的型号	无	DZ15LEw-40
2.增加黄色手柄产品总装配图	无	22530014W0,22560005W0, 22580001W0
3.可控硅变更	插片形式	贴片形式

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-19B0602-S;

3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010307007667;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。