



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3320001
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM6i-63L、CDM6i-63M


检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: CDM6i-63L、 CDM6i-63M 数 量: 22 收样日期: 2019-10-14 完成日期: 2019-11-06 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDM6i-63L、CDM6i-63M; Ue: AC400V/415V ; Uimp : 8kV ; Ui : 800V ; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; L 型: Icu: 35kA、Ics: 25kA; M 型: Icu: 50kA、Ics: 30kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-63/100/125 (小); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz;

主检: 龙 奎 签名:  日期: 2019-11-07
 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-11-08
 签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-11-09



备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图;
 CDM6i-63L 63A 4P-B: I -1~ I -5、 II -1、 III -1、 III -3、 N -1、 FZ -1~FZ -3、 H -1、 K -1、 Y -1、 Y -2;
 CDM6i-63L 10A 4P-B: II -2、 III -2、 III -4;
 CDM6i-63M 63A 4P-B: II -3、 N -2;
 CDM6i-63M 10A 4P-B: II -4;