



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3320012  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM6i-125F

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所





<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: CDM6i-125F</p> <p>数量: 19</p> <p>收样日期: 2019-10-14</p> <p>完成日期: 2019-11-18</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
---	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM6i-125F Ue: AC400V/415V; Ui: 800V; Uimp:8kV; In: 40A、50A、63A、80A、100A、125A; Ics: 25kA; Icu: 35kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-100/125(大); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz;

主检: 龙玺 签名:  日期: 2019-11-19

审核: 傅炳 签名:  日期: 2019-11-20

签发: 杜量 签名:  日期: 2019-11-21

  
 浙江省机电产品质量检测所  
 2019年11月21日

备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;

CDM6i-125F 125A 4P-B: I-1~I-5、II-1、III-1、III-3、N-1、FZ-1~FZ-3、H-1、K-1、Y-1、Y-2;

CDM6i-125F 40A 4P-B: II-2、III-2、III-4;