



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3320031
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM6i-630L、CDM6i-630M、CDM6i-630H




检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: CDM6i-630L、 CDM6i-630M、CDM6i-630H 数量: 24 收样日期: 2019-10-17 完成日期: 2019-11-26 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDM6i-630L、CDM6i-630M、CDM6i-630H Ue: AC400V/415V(L、M、H型)、690V(L、M型); Ui: 800V、Uimp: 8kV; In: 400A、500A、630A; L型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 5kA(AC690V); M型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); Icu: 10kA、Ics: 10kA(AC690V); H型: Icu: 100kA、Ics: 75kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-400/630; Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz;

主检: 龙 玺 签名:  日期: 2019-11-27
 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-11-28
 签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-11-29



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;
 见附表 1