



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010307841621

委托人名称、地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器
CDW6i-4000N；详情见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2020年04月01日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年02月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆杨

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2016010307841621

纸 号:

型号: CDW6i-4000N,CDW6i-4000N/4;

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,
AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V;

额定电流(In): 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力 Ics: 85kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),
65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

额定极限短路分断能力 Icu: 100kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),
65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

额定短时耐受电流 Icw: 85kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),
65kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V,AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P,4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz,AC380/400V 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO4NC):

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/1A;

AC-12: Ue/Ie: 250V/6A;

DC-12: Ue/Ie: 250V/0.3A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

中国质量认证中心