



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012241743

## 申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器  
CDW6i-2500H,CDW6i-2500H/4;详见附件

## 产品标准和技术要求


GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月06日 有效期至：2024年12月26日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012241743

纸 号:

CDW6i-2500H, CDW6i-2500H/4

额定绝缘电压( $U_i$ ): 1000V;

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ): 12kV;

额定工作电压( $U_e$ ): AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,  
AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

额定电流( $I_n$ ): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

$I_{cs}$ : 85kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),  
70kA(AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

$I_{cu}$ : 100kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),  
70kA(AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

$I_{cw}$ : 85kA/1s(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),  
70kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

额定频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

配用的辅助触头(4NO4NC):

$I_{th}$ : 6A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC20012241743

纸 号:

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>