



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3281896
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM3-100F、CDM3-100L、CDM3-100N

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所




<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CDM3-100F、 CDM3-100L、CDM3-100N</p> <p>数 量: 6</p> <p>收样日期: 2019-08-26</p> <p>完成日期: 2019-09-09</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM3-100F、CDM3-100L、CDM3-100N Ue: AC400V/415V (F型、L型、N型)、690V (F型、L型); In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式(仅F型、N型有过载报警不脱扣功能); F型: Ics: 30kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V); L型: Ics: 50kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V); N型: Ics: 50kA; Icu: 70kA; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P(适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

主检: 沈 嘉 签名:  日期: 2019-09-12

审核: 傅 炳 签名:  日期: 2019-09-12

签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-09-13



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;

见附表 1