产品认证证书

证书编号：CQC20012249814

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9i-63F、CDM9i-63N；参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 06 月 02 日　　有效期至：2024 年 12 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0285985

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC20012249814　　纸　号：285985

CDM9i-63F、CDM9i-63N;

Ue：AC400V/415V ;

Uimp ： 8kV ; Ui ： 800V ;

In：10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

F 型：Icu：35kA、Ics：25kA;

N 型：Icu：50kA、Ics：30kA;

过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式；使用类别：A 类;

极数：3P（三个保护极，适用于隔离用）、4P(A:三个保护极，带不可开断中性线，不适用隔离用；B：三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用)；

配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith： 3A;

AC-15：Ue：AC400V/ Ie：1.5A;

DC-13：Ue：DC220V/ Ie：0.15A;

符合附录 N 的电子附件：电动操作机构;

型号：CD2-63/100/125（小）；Us：DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

频率适用于：50/60Hz;

型号的解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC20012249814　　纸　号：285985

CD	M	9i-	63	□ /	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

（1）企业专用代号（德力西）
（2）塑料外壳式断路器
（3）设计序号
（4）壳架等级额定电流
（5）分断能力级别：F、N
（6）极数：3-3P, 4-4P
（7）脱扣方式：2-单磁脱扣；3-热磁式脱扣
（8）产品附件：见表 1
（9）保护类型：无代号-配电保护；2-电动机起动保护
（10）A-三个保护极，带不可开闭中性线；B-三个保护极，N 极可开闭
（11）操作方式：无代号-手柄操作；P-电操机构；Z-旋转手操

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC20012249814　　纸　号：285985

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn