



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012255224

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

厦门大恒科技有限公司(V025022)  
福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区同龙二路573号4-5楼

**产品名称和系列、规格、型号**

低压电涌保护器专用保护装置  
DZ47SCB-20,DZ47SCB-40,DZ47SCB-80,CDYNSCB-20,CDYNSCB-40,CDYNSCB-80; 参数详见附件

**产品标准和技术要求**


NB/T 42150-2018

**认证模式**

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471452-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月09日 有效期至：2025年07月01日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20012255224

纸 号:

DZ47SCB-20, DZ47SCB-40, DZ47SCB-80, CDYNSCB-20, CDYNSCB-40, CDYNSCB-80;

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC230/240V (1P, 2P), AC230/400V (3P, 4P);

II 类试验的标称放电电流(In): 10kA (CDYNSCB/DZ47SCB-20),

20kA (CDYNSCB/DZ47SCB-40), 40kA (CDYNSCB/DZ47SCB-80);

II 类试验的最大放电电流(I<sub>max</sub>): 20kA (CDYNSCB/DZ47SCB-20),

40kA (CDYNSCB/DZ47SCB-40), 80kA (CDYNSCB/DZ47SCB-80);

额定短路能力: 65kA, 100kA;

最小延时动作电流(I<sub>d</sub>): 3A;

最小瞬时动作电流(I<sub>i</sub>): 5A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P

配合 SPD 的试验类型: II 类试验 SPD 的专用保护装置

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>