



产品认证证书

证书编号：CQC20012255223

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

厦门大恒科技有限公司(V025022)
福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区同龙二路573号4-5楼

产品名称和系列、规格、型号

低压电涌保护器专用保护装置
DZ47SCB-15, CDYNSCB-15;参数详见附件

产品标准和技术要求

NB/T 42150-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471452-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月09日 有效期至：2025年07月01日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC20012255223

纸 号：

DZ47SCB-15, CDYNSCB-15;

额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC230/240V (1P, 2P), AC230/400V (3P, 4P);

I 类试验的冲击电流(Iimp): 15kA;

额定短路能力: 65kA, 100kA;

最小延时动作电流(I_d): 3A;

最小瞬时动作电流(I_i): 5A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

配合 SPD 的试验类型: I 类试验 SPD 的专用保护装置;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>