



产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022090

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y-100,DZ20J-100,DZ20Y-100T,DZ20wY-100,DZ20wJ-100; Ui:690V;Uimp:8kV;Ue:AC380V;
In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;Y型:ics:14kA,lcu:18kA; J
型:ics:18kA,lcu:35kA; 使用类别:A类; 极数:3P,4P(3个保护极,N极可开闭);不适用于隔离用; 配用的辅助触头
(1NO1NC): Ui:380V;Uimp:4kV;lth:2A; AC-15:Ue/le:AC380V/0.4A; DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月08日 有效期至: 2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307022090

纸 号：

型号的解释：

DZ 20 □ □ - 100 □ / □ □ □ □
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 塑料外壳式断路器
- ② 设计序号
- ③ 手柄代号 (w: 黄色, 无代号: 黑色)
- ④ 短路分断能力级别 (Y: 一般型, J: 较高型)
- ⑤ 壳架等级的最大额定电流
- ⑥ 上盖材料 (T: 透明盖, 无代号: 非透明盖)
- ⑦ 极数 (3: 三极, 4: 四极)
- ⑧ 脱扣器方式及附件代号 (见表 1)
- ⑨ 用途代号 (无代号: 配电保护用, 2: 电动机起动保护用)
- ⑩ 操作方式 (无代号: 手柄直接操作, D: 电动操作, Z: 转动手柄操作)

表 1

| 附件名称 | 无附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠压脱扣器 | 分励脱扣器 辅助触头 | 分励脱扣器 欠压脱扣器 | 二组 辅助触头 | 欠压脱扣器 辅助触头 | 分励脱扣器 报警触头 | 辅助触头 报警触头 | 欠压脱扣器 报警触头 | |
|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 代号 | 电磁脱扣器 | 200 | 208 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 218 | 228 | 238 |
| | 热磁脱扣器 | 300 | 308 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 318 | 328 | 338 |

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>