

证书编号: CQC20012250239

申请人名称及地址

德力西电气 (芜湖) 有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气(芜湖)有限公司(V025026) 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器 CDM9i-250F、CDM9i-250N、CDM9i-250R; 详见附件

> 产品标准和技术要求 GB/T 14048. 2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。 发证日期: 2020 年 06 月 22 日 有效期至: 2024 年 12 月 23 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 04 日

主任: | 古本

中国质量认证中心

中国.北京.南四环西路 188号 9区 100070 http://www.cqc.com.cn



附 录

第1页共3页

纸 号:

证书编号: CQC20012250239

CDM9i-250F、CDM9i-250N、CDM9i-250R; Ue: AC400V/415V(F、N、R型)、AC690V(F、N型); 型号解释详见附件; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; F型: Icu: 35kA、Ics: 25kA(AC400V/415V); F型: Icu: 8kA、Ics: 4kA(AC690V); N型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); N型: Icu: 8kA、Ics: 8kA(AC690V); R型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣(N、R型); 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:三个保护极,带不可开断中性线,不适用隔离用; B:三个保护极,N极可开闭,适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1N01NC,2N02NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 符合附录 N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-160/250; Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任:ドラマ

中国质量认证中心

中国. 北京. 南四环西路 188号 9区 100070 http://www.cqc.com.cn



附 录

第2页共3页

证书编号: CQC20012250239

纸号:

型号的解释:

- - (1) 企业专用代号(德力西)
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计序号
 - (4) 壳架等级额定电流
 - (5) 分断能力级别: F、N、R
 - (6) 极数: 3-3P, 4-4P
 - (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣;3-热磁脱扣
 - (8) 产品附件: 见表 1
 - (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
 - (10) A-三个保护极,带不可开闭中性线; B-三个保护极,N极可开闭
 - (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过载报警不脱扣
 - (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手操

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: 人 专本

中国质量认证中心

中国. 北京. 南四环西路 188号 9区 100070 http://www.cqc.com.cn



附 录

第3页共3页

纸号:

证书编号: CQC20012250239

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:__

中国质量认证中心

中国. 北京. 南四环西路 188号 9区 100070 http://www.cqc.com.cn