



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20012249814

纸 号:

CDM9i-63F、CDM9i-63N;

Ue: AC400V/415V ;

Uimp : 8kV ; Ui : 800V ;

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

F 型: Icu: 35kA、Ics: 25kA;

N 型: Icu: 50kA、Ics: 30kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A 类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构;

型号: CD2-63/100/125 (小); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

频率适用于: 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号：CQC20012249814

第 3 页 共 3 页

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>