



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012030-536240
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM9i-100F

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司






产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: CDM9i-100F 数量: 4 收样日期: 2020-04-26 完成日期: 2020-05-20 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
---	--

试验结论:原获证(2019010307260516)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(2019010307260516)产品,产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM9i-100F Ue: AC400V/415V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ics: 25kA; Icu: 35kA; 过电流脱扣器类型: 单磁式、热磁式; 使用类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:三个保护极,带不可开断中性线,不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭,适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-63/100/125 (小); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

主检: 龙 玺 签名:  日期: 2020-05-20
 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2020-05-21
 签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-05-22


 浙江省机电产品质量检测所
 检验检测专用章
 2020年05月22日

备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人	德力西电气有限公司	德力西电气(芜湖)有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CDM6i-100L、CDMU-100L	CDM9i-100F
母证书编号	2019010307260516	
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C200338”的报告,仅修改了委托人、委托人地址,产品除型号命名不同外,仅针对“CDM6i-100L”进行认证,其余参数均一致。