



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010307705177

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDLE6Y-100;Ui:690V;Ue:AC400V;In:100A(IR:40A/50A/63A/80A/100A 分级调节);过电流脱扣器  
类型:电子式;lcs:20kA,lcu:35kA; IΔn:100mA/200mA/400mA/500mA 分级调节/AC 型;漏电脱扣  
器类型:电子式;IΔ? m:25%lcu;使用类别:A;3P+N (3 个保护极,N 极常通)

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 04 月 27 日 有效期至：2024 年 04 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>