



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307702632

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDLE6Y-250; Ui:690V; Ue:AC400V; In:250A(Ir:100A/125A/140A/160A/180A/200A/225A/250A 分级调节);过电流脱扣器类型:电子式; Ics:35kA,Icu:50kA ; IΔn:100mA/200mA/400mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 使用类别:A; 3P+N (3 个保护极, N 极常通)

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 27 日 有效期至: 2024 年 04 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>