



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010307702634

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDLE6Y-630; Ui:690V; Ue:AC400V; In:630A(IR:400A/500A/630A 分级调节);过电流脱扣器  
类型:电子式; Ics:42kA, Icu:65kA, Icw:8kA/1s; I $\Delta$ n:200mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级  
调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; I $\Delta$ m:25%Icu; 使用类别:B; 3P+N (3 个保护极,N 极  
常通)

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 27 日 有效期至: 2024 年 04 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>