



# 产品认证证书

证书编号: CQC2014010307706193

## 申请人名称及地址

德力西电气(芜湖)有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 电动机断路器

CDP9i-32; Ui:690V;Ue:230V/240V,400V/415V,690V;In:0.1A~0.16A,0.16A~0.25A,0.25A~0.4A,0.4A~0.63A,0.63A~1A,1A~1.6A,1.6A~2.5A,2.5A~4A,4A~6.3A,6A~10A,9A~14A,13A~18A,17A~23A,20A~25A,24A~32A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10A:0.1~0.16,0.16~0.25,0.25~0.4,0.4~0.63,0.63~1,1~1.6;lcs=lcu:100kA(230V/240V,400V/415V,690V);1.6~2.5,2.5~4,4~6.3,6~10:lcs=lcu:100kA(230V/240V,400V/415V),lcu:3kA(690V);lcs:2.25kA(690V),9~14,13~18:lcs=lcu:100kA(230V/240V),lcu:15kA(400V/415V);lcs:7.5kA(400V/415V);lcu:3kA(690V);lcs:2.25kA(690V);17~23,20~25:lcs=lcu:50kA(230V/240V);lcu:15kA(400V/415V);lcs:6kA(400V/415V),lcu:3kA(690V);lcs:2.25kA(690V);24~32:lcs=lcu:50kA(230V/240V),lcu:10kA(400V/415V);lcs:5kA(400V/415V),lcu:3kA(690V);lcs:2.25kA(690V);3P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008;GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019;CQC11-462142-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年07月09日 有效期至:2025年07月08日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月27日

主任: 

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>