



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307128389

申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

电动机断路器
CDV2s-32；详情见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008；GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年05月21日 有效期至：2021年10月19日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2018010307128389

纸 号:

CDV2s-32

Ui: 690V; Ue: 230V/240V, 400V/415V, 690V;

In: 0. 1A~0. 16A, 0. 16A~0. 25A, 0. 25A~0. 4A, 0. 4A~0. 63A, 0. 63A~1A, 1A~1. 6A, 1. 6A~2. 5A, 2. 5A~4A, 4A~6. 3A, 6A~10A, 9A~14A, 13A~18A, 17A~23A, 20A~25A, 24A~32 A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

使用类别: A 类; 3P; 脱扣级别: 10A;

额定短路能力:

0. 1~0. 16A, 0. 16~0. 25A, 0. 25~0. 4A, 0. 4~0. 63A, 0. 63~1A, 1~1. 6A: Ics=Icu: 100kA (230V/240V, 400V/415V, 690V);

1. 6~2. 5A, 2. 5~4A, 4~6. 3A, 6~10A: Ics=Icu: 100kA (230V/240V, 400V/415V); Icu: 3kA (690V), Ics: 2. 25kA (690V) 9~14A, 13~18A: Ics=Icu: 100kA (230V/240V);

Icu: 15kA (400V/415V), Ics: 7. 5kA (400V/415V); Icu: 3kA (690V), Ics: 2. 25kA (690V);

17~23A, 20~25A: Ics=Icu: 50kA (230V/240V); Icu: 15kA (400V/415V), Ics: 6kA (400V/415V); Icu: 3kA (690V), Ics: 2. 25kA (690V);

24~32A: Ics=Icu: 50kA (230V/240V); Icu: 10kA (400V/415V), Ics: 5kA (400V/415V); Icu: 3kA (690V), Ics: 2. 25kA (690V)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>