



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010307086623

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20-1250; Ui:690V;Ue:AC380V;In: 630A,700A,800A,1000A,1250A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;lcs:32.5kA;lcu:65kA;3P 配用的辅助触头:AC-15;Ue:AC380V;Ie:3A;DC-13;Ue:DC220V;Ie:0.2A;型号详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2003010307086623

纸 号：

型号的解释：




表 1：

附件名称		无附件	分励	辅助	欠压	分励 二辅助	四组 辅助	欠压 二辅助
代号	瞬时脱扣器	200	210	220	230	240	260	270

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2003010307086623

纸 号:

	复式脱扣器	300	310	320	330	340	360	370
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>