产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022046

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ108-32;Ue:AC380V/660V;In:1.6,2.5,4,6.3,10,12.5,16,20,25,32A;
Ics=Icu:10kA/380V;Ics=Icu:3kA/660V;过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;使用类别: A 类;脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:AC-13:Ue:AC220V;Ie:0.4A;型号详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 08 日　　**有效期至：**2025 年 07 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307022046　　纸　号：

型号的解释：



注：1）0—无辅助触头；1—一常开，一常闭；2—二常开；3—二常闭。

2）0—配电保护型；1—电动机保护型；2—仅有短路保护。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn