



# 产品认证证书

证书编号：CQC2013010307617194

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM1-100L, CDM1-100M, CDM1-100H, CDM1T-100C, CDM1T-100L, CDM1T-100M

Ui:800V;Ue:AC400V/690V(CDM1-100M,H),AC400V(CDM1-100L,CDM1T-100);In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;过电流脱扣器:热磁式,电磁式;lcs:18kA/(C型),26kA/(L型),30kA/10kA(M型),43kA/10kA(H型);lcu:25kA/(C型),35kA/(L型),50kA/20kA(M型),85kA/20kA(H型);使用类别:A类;2P(CDM1-100M),3P(CDM1-100L,M,H,CDM1T-100C,L,M),4P(CDM1-100L,M,CDM1T-100C,L,M)(三个保护极,N极可开闭);配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;lth:3A;AC-15 Ue/le:AC400V/1.5A;DC-13 DC220V/0.15A;具体型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2023年03月28日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

