



产品认证证书

证书编号：CQC2013010307617199

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM1-225L, CDM1-225M, CDM1-225H Ui:800V; Ue:AC400V/690V; In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A类; L型(3P):Ics:26kA/-; Icu:35kA/-; M型(2P, 3P, 4P):Ics:30kA/10kA; Icu:50kA/20kA; H型(3P):Ics:43kA/10kA; Icu:85kA/20kA; 2P, 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头(1NO1NC, 2NO2NC):Ith:3A; AC-15:Ue/le:AC400V/1.5A; DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2023年03月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2013010307617199

纸 号：

型号的解释：



注：1)

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励 辅助	分励 欠压	二组 辅助	欠压 辅助	分励 报警	辅助 报警	欠压 报警	分励 辅助 报警	二辅助 报警	欠压 辅助 报警	
代	瞬时	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010307617199

纸 号:

号	热磁式	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 2) D 表示电动操作, Z 表示旋转式手柄操作, 手柄直接操作无代号
- 3) C—经济型, L—标准型, M—较高分断型

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>