



# 产品认证证书

证书编号：CQC2013010307617200

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

CDM1-400C/3, CDM1-400L/3, CDM1-400M/3, CDM1-400H/3, CDM1-400C/4, CDM1-400L/4, CDM1-400M/4  
Ui:800V;Ue:AC400V;In:200,225,250,315,350,400A; 过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类; C  
型:lcs:20kA;lcu:35kA;L型:lcs:30kA;lcu:50kA; M型:lcs:40kA;lcu:70kA;H型:lcs:50kA;lcu:100kA; 3P(C,L,M,H),4P(三个保  
护极,N极可开闭)(C,L,M); 配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;lth:3A;  
AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2023年03月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2013010307617200

纸 号：

型号的解释：



注：1)

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励 辅助	分励 欠压	二组 辅助	欠压 辅助	分励 报警	辅助 报警	欠压 报警	分励 辅助 报警	二辅助 报警	欠压 辅助 报警	
代 号	瞬时	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
	复式	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2013010307617200

纸 号：

- 2) D 表示电动操作，Z 表示旋转式手柄操作，手柄直接操作无代号  
3) C—经济型，L—标准型，M—较高分断型，H—高分断型  
区别 1) C、L、M 型除标牌不一样以外，其它完全相同；  
2) H 型比 C、L、M 型分断能力高，基座和触头材料不同。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>