





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2019010307148924

纸 号：

CDM3-63C;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V/415V;

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ics: 15kA、Icu: 25kA;

过电流脱扣器类型：热磁式、单磁式;

使用类别：A 类；适用频率：50/60Hz;

极数：3P（三个保护极，适用于隔离用）、4P（A:三个保护极带不可开闭中性线，不适用于隔离用；B:三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用);

配用的辅助触头:1N01NC、2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



