



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307148929

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号**

塑料外壳式断路器  
CDM3-100F； 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048. 2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日   有效期至：2024年01月14日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148929

纸 号:

CDM3-100F;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V/415V/690V;

In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;

Ics: 30kA、Icu: 50kA(AC400V/415V ),

Ics: 8kA、Icu:8kA(AC690V);

过电流脱扣器类型:热磁式、单磁式(过载报警不脱扣);

使用类别: A 类;

极数: 3P(三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:三个保护极带不可开闭中性线,不适用于隔离用; B:三个保护极, N 极可开闭,适用于隔离用);

配用的辅助触头:1N01NC、2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

适用频率: 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148929

纸 号:

型号的解释:

- |           |          |          |             |          |     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <u>CD</u> | <u>M</u> | <u>3</u> | <u>-100</u> | <u>□</u> | /   | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> |
| (1)       | (2)      | (3)      | (4)         | (5)      | (6) | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     | (11)     | (12)     | (13)     | (14)     |
- (1) 企业专用代号(德力西)  
(2) 塑料外壳式断路器  
(3) 设计序号  
(4) 壳架等级额定电流  
(5) 分断能力级别: F  
(6) 极数: 3-3P, 4-4P  
(7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣、过载报警不脱扣; 3-热磁脱扣  
(8) 产品附件: 00-无附件;08-报警(SD);10-分励(MX);18-分励+报警(MX+SD); 20-辅助(OF);28-辅助+报警(OF+SD);30-欠压(MN);38-欠压+报警(MN+SD);40-分励+辅助(MX+OF);48-分励+辅助+报警(MX+OF+SD);50-分励+欠压(MX+MN);60-辅助+辅助(OF+OF);68-辅助+辅助+报警(OF+OF+SD);70-欠压+辅助(MN+OF);78-欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)  
(9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机保护  
(10) A-三个保护极带不可开闭中性线; B-三个保护极, N极可开闭  
(11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过载报警不脱扣  
(12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-转动手柄  
(13) 安装方式: 无代号-固定板前; R-固定板后; F-插入板前; P-插入板后  
(14) 供货方式: 无代号-非电商; TM-电商专供

注: MX 为分励; MN 为欠压; OF 为辅助; SD 为报警

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>