



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307688992

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-125B, CDM3-125C, CDM3-125S, CDM3-125V;

Ue: AC400V/415V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Ui: 800V; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 单磁式; B型: Ics: 10kA, Icu: 15kA; C型: Ics: 18kA, Icu: 25kA; S型: Ics: 21kA, Icu: 35kA; V型: Ics: 26kA, Icu: 35kA; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P, 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线), 4P(三个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2023年11月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2014010307688992

纸号：

型号的解释：

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| <u>CD</u> | <u>M</u> | <u>3</u> | <u>-125</u> | <u>□</u> | / | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: B、C、S、V
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 2—单磁脱扣; 3—热磁脱扣
- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD);
20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD);
40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN);
60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF);
78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
- (9) 保护类型: 无代号—配电保护; 2—电动机保护
- (10) A-三个保护极带不可开闭中性线; B-三个保护极, N极可开闭
- (11) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操; P-电操机构
- (12) 安装方式: 无代号—固定板前; R—固定板后; F—插入板前; P—插入板后
- (13) 供货方式: 无代号—非电商; TM: 电商专供

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>