



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010307688991

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

**产品名称和系列、规格、型号**

塑料外壳式断路器

CDM3-250C、CDM3-250S、CDM3-250F、CDM3-250L、CDM3-250N、CDM3-250M、CDM3-250H;  
详见参数附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年01月07日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307688991

纸 号:

CDM3-250C、CDM3-250S、CDM3-250F、CDM3-250L、CDM3-250N、CDM3-250M、CDM3-250H;  
Ue: AC400V/415V (C 型、S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型)、  
AC690V (S 型、F 型、L 型);  
In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;  
Ui: 800V; Uimp: 8kV;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式(仅 F、N 型有报警不脱扣功能);  
C 型: Ics: 18kA; Icu: 25kA;  
S 型: Ics: 21kA; Icu: 35kA(AC400V/415V); Ics: 4kA; Icu: 8kA(AC690V);  
F 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V);  
L 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V);  
N 型: Ics: 42kA; Icu: 70kA(AC400V/415V);  
M 型: Ics: 50kA; Icu: 70kA;  
H 型: Ics: 64kA; Icu: 85kA;  
使用类别: A 类;  
脱扣级别: 10;  
极数: 3P (适用于隔离用)、  
4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用);  
B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);  
适用频率: 50/60Hz;  
配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;  
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;  
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2014010307688991

纸 号：

型号解释：

CD	M	3	-250	□	/	□	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: C、S、F、L、N、M、H
- (6) 极数: 3—3P, 4—4P
- (7) 脱扣方式: 2—单磁脱扣、过载报警不脱扣; 3—热磁脱扣;
- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OF); 48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OF+OF); 68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
- (9) 保护类型: 无代号—配电保护; 2—电动机保护
- (10) A-三个保护极带不可开闭中性线; B-三个保护极, N极可开闭
- (11) 扩展功能: 无代号—无此功能; I—过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄
- (13) 安装方式: 无代号—固定板前; R—固定板后; F—插入板前; P—插入板后
- (14) 供货方式: 无代号—非电商; TM—电商专供

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>